

Produktpass Typ 48

Nachweis
Abmessungen
Differenzklimaverhalten
Luftdurchlässigkeit
Allgemeine Ebenheit



Prüfbericht 221 32935/1

Auftraggeber **Vest-Wood Türen GmbH & Co. KG**
August - Moralt - Str. 1-3

86730 Oettingen

Grundlagen
Prüfnormen:
EN 951 : 1998-12
EN 952 : 1999-08
EN 1121 : 2000-06
EN 1530 : 1999-11
EN 1026 : 2000-06

Produkt	Innentürelement mit Lichtausschnitt
Bezeichnung	Innentür Typ 48
Türblattnenmaß (B x H)	959 mm x 2222 mm
Material	Holz und Holzwerkstoffe
Belastungsseite	Schließseite / Schließfläche nach DIN 107

Darstellung



Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften für Innentüren...

Abmessungen – EN 1529



Toleranzklasse 3

Differenzklimaverhalten – EN 12219



Klasse 2(c)

Luftdurchlässigkeit – EN 12207



Klasse 2 (im Neuzustand)
Klasse 2 (unter Klimaeinfluss)

Allgemeine und lokale Ebenheit – EN 1530



Toleranzklasse 4

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungsercheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das Ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von Ift-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

ift Rosenheim
6. März 2007

Christian Kehrer
Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Andreas Schmidt
Andreas Schmidt
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Inhalt

Der Nachweis umfasst
Insgesamt 16 Seiten
1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse

Anlage 1 (2 Seiten)
Anlage 2 (1 Seite)

PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum - Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Precht

Theodor-Gietl-Straße 7-9
D-89026 Rosenheim
Tel. +49 (0) 8031 / 261-25100
Fax +49 (0) 8031 / 261-25900
www.pte-rosenheim.de

Stz. 89026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 806
BLZ 711 500 00

Anerkannte Prüfstelle nach
Landesbauordnung - BAf22

Produktpass Typ 48

Nachweis
Bedienkräfte
Mechanische Beanspruchung
Stoßfestigkeit

Prüfbericht 221 32935/2



Auftraggeber **Vest-Wood Türen GmbH & Co. KG**
August - Moralt - Str. 1-3

86730 Oettingen

Grundlagen
Prüfnormen:
EN 12045-2 : 2000-02
EN 947 : 1998-12
EN 948 : 1999-08
EN 949 : 1998-12
EN 950 : 1999-08
EN 13049 : 2003-04

Produkt	Innentürelement mit Lichtausschnitt
Bezeichnung	Innentür Typ 48
Türblattnenmaß (B x H)	959 mm x 2222 mm
Material	Holz und Holzwerkstoffe
Belastungsseite	Schließseite / Schließfläche nach DIN 107

Darstellung



Bedienkräfte – EN 12217



Klasse 3 (im Neuzustand)
Klasse 3 (unter Klimaeinfluss)

Mechanische Beanspruchung – EN 1192



Vertikale Belastung	Klasse	4
Statische Verwindung	Klasse	4
Weicher Stoß	Klasse	4
Harter Stoß	Klasse	4

Gesamtklassifizierung Klasse 4

Stoßfestigkeit – EN 13049



Klasse 3

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften für Innentüren.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungsercheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst
Insgesamt 16 Seiten
1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse

Anlage 1 (2 Seiten)
Anlage 2 (1Seite)

ift Rosenheim
6. März 2007

Christian Kehrer

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Andreas Schmidt

Andreas Schmidt
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum - Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Paschl

Theodor-Gietl-Straße 7-9
D-83008 Rosenheim
Tel. +49 (0) 8031 / 201-20100
Fax +49 (0) 8031 / 261-25900
www.pteroseheim.de

Sitz: 83008 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14802
Spaarkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 03

Anerkannte Prüfstelle nach
Landesbauordnung BAYZ2